

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2011**

Délibération
n° 2011.11.162

Rapport annuel du
délégué du service
public de distribution
d'eau industrielle
confié à la SEMEA sur
la Zone industrielle de
Nersac année 2010

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE à 18h00, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **27 octobre 2011**

Secrétaire de séance : Rachid RAHMANI

Membres présents :

Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Jean-François DAURE, Michel GERMANEAU, Anissa ACHARKI, Nicolas BALEYNAUD, Brigitte BAPTISTE, André BONICHON, Jacky BONNET, Patrick BOUTON, Yves BRION, Stéphane CHAPEAU, Françoise COUTANT, Marie-Noëlle DEBILY, Catherine DEBOEVERE, Gérard DESAPHY, Catherine DESCHAMPS, Gérard DEZIER, Jacques DUBREUIL, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Maurice FOUGERE, Henri GARCIA, Bertrand GERARDI, Jean-Pierre GRAND, Maurice HARDY, Robert JABOUILLE, Victor KERRIGUY, Madeleine LABIE, Joël LACHAUD, André LAMY, Dominique LASNIER, Bertrand MAGNANON, Djillali MERIOUA, Cyrille NICOLAS, Jacques NOBLE, Jean PATIE, Laurent PESLERBE, Alain PIAUD, Rachid RAHMANI, Christian RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Martine RIVOISY, Zahra SEMANE, Dominique THUILLIER, Patrick VAUD

Ont donné pouvoir :

Redwan LOUHMADI à Françoise COUTANT, Véronique MAUSSET à Dominique LASNIER, Catherine PEREZ à Joël LACHAUD, Gilles VIGIER à André LAMY

Excusé(s) représenté(s) :

Bernard CONTAMINE par Henri GARCIA, Janine GUINANDIE par Anissa ACHARKI, Françoise LAMANT par Victor KERRIGUY, Marie-Annick PAULAIS-LAFONT par Bertrand GERARDI

Excusé(s) :

Nadine GUILLET, Frédéric SARDIN

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 NOVEMBRE 2011

**DELIBERATION
N° 2011.11.162**

ENVIRONNEMENT / EAU POTABLE

Rapporteur : **Monsieur DOLIMONT**

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU INDUSTRIELLE CONFIE A LA SEMEA SUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE NERSAC ANNEE 2010

Selon les articles 62 et suivants du contrat du 29 décembre 2006 liant le GrandAngoulême à la SEMEA, cette dernière est tenue de produire chaque année un compte-rendu technique et financier. De plus, selon l'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, ce compte-rendu doit être présenté à la collectivité maître d'ouvrage. Ce rapport permet à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Vu l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 13 septembre 2011,

Vu l'avis favorable de la commission environnement – cadre de vie et construction du 19 septembre 2011,

Je vous propose :

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel de la SEMEA, délégataire du service public de distribution d'eau industrielle, sur la zone industrielle de NERSAC pour l'exercice 2010.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

09 novembre 2011

Affiché le :

09 novembre 2011

ZONE INDUSTRIELLE DE NERSAC

Depuis le 1^{er} janvier 2007, la SEMEA a la charge de l'exploitation du service de production et de distribution d'eau industrielle sur le périmètre de la zone industrielle de NERSAC.

Les éléments indiqués ci-dessous sont issus des comptes-rendus technique et financier transmis par le délégataire.

Eléments techniques

Contexte

nombre d'abonnements au 31 décembre	3
taux d'abonnement	100 %
nombre de mutations en cours d'année	0
taux de mutations de l'année	0 %

Bilan d'eau

volume produit	95 935 m ³
volume mis en distribution	95 935 m ³
volume consommé	94 003 m³

Renouvellement d'ouvrages

nature du renouvellement	nombre d'unités renouvelées
sur compteurs	0
sur branchements en plomb	0
sur réseau	0 ml

Branchements en plomb et compteurs

Nb de branchements en plomb restants	0
Taux de branchements en plomb	0 %
Age moyen du parc compteur	/
Taux de compteurs de 12 ans et plus	/

Indicateurs de performance

Taux de réponse aux courriers dans un délai de 15 jours	/
Taux du respect du délai de remise en eau	/
Taux de respect du délai d'exécution des travaux	/
Nombre de réparation de conduites principales	/
Taux d'interruption non programmées	0
Rendement du réseau	97,99 %
Indice linéaire de perte	0,003 m ³ /km/j

Eléments financiers

La partie « **charges** » du compte d'exploitation 2010 pour le périmètre de la zone industrielle de Nersac se monte à **13 509 €**.

La partie « **produits** » du compte d'exploitation 2010 pour le périmètre de la zone industrielle de Nersac se monte à **8 546 €**.

Résultat : - 4 963 €